

RESULTATS TESTS RESISTANCE AU GLISSEMENT

TESTS	METHODE	SURFACE TESTEE	RESULTATS TEST (Angle critique à l'inclinaison)	CLASSIFICATION
Test de glissance Huile – Humidité / Test à la rampe)	DIN 51130 : 2014-02	Face Lisse	20,7°	R11
		Face Striée	15,8°	R11
Test à l'humidité – Pieds nus / Test à la rampe	DIN 51097 : 1992	Face Lisse	32,1°	C
		Face Striée	31,2°	C